

Scheda n.		1	
Tipo di apparecchiatura		Impianto di rivelazione ed allarme incendi: part generale	
Rif. Normativi		UNI11224	
ID	Descrizione operazione	Periodicità (g)	Note
01:01	Verifica stabilità collegamenti e fissaggio dei morsetti	730	
01:02	Verifica corretta identificazione dei componenti	730	
<p><b>IMPORTANTE:</b> Per gli impianti ove ciò sia previsto, oltre alla registrazione nella presente scheda occorre annotare le operazioni nel Registro dei Controlli antincendio disponibile presso l'attività.</p>			

Scheda n.		2	
Tipo di apparecchiatura		Impianto di rivelazione ed allarme incendi: controllo periodico	
Rif. Normativi		UNI11224	
ID	Descrizione operazione	Periodicità (g)	Note
01:01	Rivelatore di fumo, di fiamma o di altro tipo, barriere, pulsanti: mandare in allarme ciascun rivelatore per verificare le azioni conseguenti (accensione led, stato della centrale, sistemi di allarme, azionamenti)	180	<i>Esecuzione a campione secondo quanto sotto</i>
01:02	Verifica corretta identificazione dei componenti	180	<i>Per rivelatori convenzionali, testare anche in corto circuito</i>
01.05	Simulare una mancanza alimentazione e verificare: corretto funzionamento della centrale, segnalazione di mancanza rete, funzionamento per un tempo corretto.	180	
<p><b>IMPORTANTE:</b> Per gli impianti ove ciò sia previsto, oltre alla registrazione nella presente scheda occorre annotare le operazioni nel Registro dei Controlli antincendio disponibile presso l'attività. Per le operazioni di controllo periodico può essere accettabile controllo al 50% dei componenti.</p>			