Anno	Mese/Anno	Codice struttura	Identificazione edificio	Tipo di intervento	Ubicazione	Breve descrizione	Risparmio annuo atteso [kWh/anno]
2021	Ottobre/2021	A06	La Sapienza	Sostituzione lampade	Interno	Sostituzione lampade T5 nel soppalco dell'aula magna al primo piano con strip LED.	216
2021	Ottobre/2021	B36	P. Granduca	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.8 plafoniere tubi neon con plafoniere a LED nei laboratori e corridoio	1780
2021	Settembre/2021	C03	P. Vitelli	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione N. 50 plafoniere (alcune 4 tubi, alcune 2 tubi) con plafoniere a LED nei corridoi e scale	22000
2021	Novembre/2021	A11	P. Carità	Sostituzione corpi	Esterno	Sostituzione n.22 apparecchi fluorescente con analoghi a LED nei giardini esterni	2400
2021	Ottobre/2021	B57	Aula Studio Pacinotti	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n. 4 plafoniere con tubi neon con plafoniere LED nei locali dei distributori automatici	3500
2021	Ottobre/2021	B36	Polo Nobili	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n. 25 plafoniere tubi neon con plafoniere LED corridoi e laboratori	6400
TOTALE 2021							**36296**